



**SARDEGNA
RICERCHE**

FAQ n.1

**“Cod. RIC07_19 – PROCEDURA TELEMATICA PER
LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI ACQUISIZIONE
ED ELABORAZIONE DATI PER LA SUPERVISIONE E
IL CONTROLLO DELLA MICRORETE DELLA
PIATTAFORMA ENERGIE RINNOVABILI DI
SARDEGNA RICERCHE”**

CIG: 796424708A CUP: G73D16000280006



FAQ aggiornate al 09 luglio 2019

QUESITO N. 1

Nell'Allegato C Scheda Tecnica nella riga 4 sono richiesti n. 8 Modulo di ingresso analogico tipo NI-9202, si chiede se gli stessi debbano avere terminale a molla o D-Sub;

RISPOSTA N.1 Sarebbe preferibile avere i moduli con D-SUB. Tuttavia non avendo specificato tale caratteristica nella scheda tecnica anche moduli con terminale a molla saranno ritenuti idonei.

QUESITO N. 2 Nell'Allegato C Scheda Tecnica dalla riga 7 in poi sono richiesti dei Sistemi di condizionamento per moduli tipo NI 9202, ma non è chiaro se i moduli NI 9202 indicati siano gli stessi della riga 4 o se si intendono ulteriori moduli con relative sonde voltamperometriche.

RISPOSTA N.2 Vengono richiesti in totale solo 8 moduli tipo NI 9202. Pertanto i moduli citati nelle voci relative ai sistemi di condizionamento sono gli stessi della riga 4.