



LINEE ELETTRICHE		
tratto/descrizione/percorso	modalità di posa	sezione conduttori
A-B da QGM (esistente) a QSM1 locale gruppo di misura - locale sala quadri	cunicolo sotto pavimento	ESISTENTE
C-D da QSM1 a QRIF sala quadri	passerella metallica forata a parete 200mmx50mm	3(1x70)+1N35+1G35mmq
E-F da QSM1 a QCDZ sala quadri	passerella metallica forata a parete 200mmx50mm	3(1x185)+1N120+1G120mmq
G-H da QSM1 a QT1R-G sala quadri	passerella metallica forata a parete 200mmx50mm	3(1x185)+1N120+1G120mmq
I-L da QT1R-G a QG1 sala quadri	passerella metallica forata a parete 200mmx50mm	3(1x150)+1N120+1G120mmq
M-N da QG1 a QC/S/ICT sala quadri - sala server ICT	canala metallica esistente	3(1x150)+1N120+1G120mmq
LINEE TELECOMUNICAZIONE		
simbolo	modalità di posa	descrizione
	cunicolo sotto pavimento ESISTENTE	nuova fibra 12 coppie monomodale
	passerella metallica ESISTENTE	
	cunicolo sotto pavimento ESISTENTE	esistente fibra 12 coppie multimodale e cavo telefonico 50 coppie
	passerella metallica ESISTENTE	

**DEFINITIVO - ESECUTIVO**

Comune di  
**PULA**  
Provincia di Cagliari

TAVOLA

1

TITOLO  
MODIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO, FONIA  
E DATI DEI LABORATORI DEL DISTRETTO  
TECNOLOGICO "SARDEGNA ICT"  
OGGETTO  
NUOVE LINEE AGLI IMPIANTI DI ZONA -1:100

DATA	VERSIONE	DATA	OGGETTO
Settembre 2007	0	22/10/2007	TRASMISSIONE ELABORATI PER ISTRUTTORIA U.T.
COMMITTENTE	SEDE CENTRALE		
SARDEGNA RICERCHE	Edificio 2 Loc. Piscinamanna 09010 Pula (CA) Italia		
RESPONSABILE DEI LAVORI	Telefono +39 070 9243.2204 Fax +39 070 9243.2203 info@sardegna ricerche.it		
dott. Giorgio PISANU	SARDEGNA RICERCHE		
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	PROGETTISTA INCARICATO		
ing. Lucia SAGHEDDU	ing. Luca DEMONTIS		
APPROVAZIONE	CONSULENTE PROGETTUALE		
	ing. Sandro CATTÀ		
	CONSULENTE IMPIANTI ELETTRICI		
	ing. Luca MARONGIU		
	CONSULENTE IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE		
	ing. Stefano ORRU'		