

#### LEGENDA

- Sonda di temperatura da condotta
- Pressostato differenziale da condotta
- Termometro da condotta
- Manometro da condotta
- Interconnessione con il quadro elettrico
- Valvola a sfera
- Valvola di ritegno
- Filtro a cestello
- Elettropompa
- Valvola di sicurezza a molla
- Scarico convogliato
- Riduttore di pressione
- Valvola a farfalla
- Vaso di espansione
- Valvola di taratura
- Pompa dosatrice
- Serbatoio poliammine

ELETTROPOMPE	P1.1/A - P1.1/B
ACQUA REFRIGERATA	9,80 kg/s
PORTATA	130 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P2.1/A - P2.1/B
ACQUA REFRIGERATA	9,80 kg/s
PORTATA	130 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P3.1/A - P3.1/B
ACQUA REFRIGERATA	9,80 kg/s
PORTATA	130 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P1.2/A - P1.2/B
ACQUA CALDA	8,33 kg/s
PORTATA	106 kPa
PREVALENZA	


ELETTROPOMPE	P2.2/A - P2.2/B
ACQUA CALDA	8,33 kg/s
PORTATA	106 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P3.2/A - P3.2/B
ACQUA CALDA	8,33 kg/s
PORTATA	106 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P1.3/A - P1.3/B
REFRIGERATA VENTILCONVETTORI	4,83 kg/s
PORTATA	55 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P2.3/A - P2.3/B
REFRIGERATA VENTILCONVETTORI	4,83 kg/s
PORTATA	55 kPa
PREVALENZA	

ELETTROPOMPE	P3.3/A - P3.3/B
REFRIGERATA VENTILCONVETTORI	4,83 kg/s
PORTATA	55 kPa
PREVALENZA	

committente <b>Consorzio 21</b> Edificio 2, Località Piscinamanna - 09010 Pula (Cagliari) Telefono 070.924322.04 Telefax 070.924322.03 progetto architettonico <b>Gregotti Associati Studio</b> Via Matteo Bandello 20 - 20123 Milano Telefono 02.4814141 Telefax 02.481414.3 progetto strutturale <b>Studio Ingegneria Abis Associati</b> Via Carloforte 41 - 09123 Cagliari Telefono 070.670190 Telefax 070.670190 progetto impianti di condizionamento <b>Manens Intertecnica S.r.l.</b> Via Campofiore 21 - 37129 Verona Telefono 045.8036100 Telefax 045.8033954 progetto impianti elettrici e speciali <b>ing. Andrea Costaglioli</b> Via Corsica 96 - 09126 Cagliari Telefono 070.300481 Telefax 070.344462 progetto impianti idrico sanitario, antincendio e gas tecnici <b>ing. Andrea Marras</b> Via della Pineta 148 - 09126 Cagliari Telefono 070.3481659 Telefax 070.3481659 progetto viabilità esterna <b>Studio Associato Cocco-Trombino</b> Via Pitzolo 26 - 09128 Cagliari Telefono 070.454146 Telefax 070.454146 progetto rete idrica fognaria antincendio esterna <b>ing. Giovanni Mura</b> Via C. Battisti 1/B - 08015 Macomer Telefono 0785.70640 Telefax 0785.70850	Responsabile del Procedimento: ing. Lucia Sgheddu  Coordinamento: geom. Giovanni Salvatore Lilliu Partners  Augusto Cagnardi Vittorio Gregotti Architetti
	file XF060-E-L10\$E-L10-01-A
	data emissione OTTOBRE 2006
Progetto Esecutivo Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna - Pula EDIFICIO 8	scala /
titolo IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALE TERMOREFRIGORIFERA - BLOCCO N° 1/2/3 SCHEMA FUNZIONALE - LEGGE 10/91	tav. n. <b>E-L10-01-A</b>
rev. oggetto	data controllo
A Prima Emissione	Ottobre 2006 G. Montresor
B	
C	
D	